









# RZUT PIWNICY



|                                                                                        |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Oprawy awayjine TMTechnologie                                                          |                        |
| AW1   | ONTEC R M2 302 NM      |
| AW2   | ONTEC R C1 302 NM      |
| AW3   | ONTEC S M1 301 NM      |
| AW4c  | ONTEC S W1 302 NM COLD |
| AW5   | ONTEC S C1 302 NM      |
| EW1   | ONTEC G E1B 301 M      |
| EW2   | ONTEC S M1 301 M       |

## Ochrona przeciwporażeniowa:

Samoczynne wyłączenie zasilania  
Wyłączniki ochronne różnicowoprądowe

|                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 43-300 Bielsko-Biała ul. Asnyka 16b/1 – e-mail: wigbud@wp.pl, tel./fax.: (33)822-14-75 – tel. kom.: 603-37-20-37                                                                           |  | Biuro Inżynierskie WIGBUD – mgr inż. Grzegorz Widurski                                    |                |
| TEMAT OPRACOWANIA :<br>PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ<br>NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU.<br>KATEGORIA OBIEKTU – IX |  | INWESTOR:<br><br>Gmina Bestwina<br>ul. Krakowska 111,<br>43-512 Bestwina                  |                |
| LOKALIZACJA<br>43-512 Janowice ul. Janowicka 100,<br>działki nr 845/2, 846/4, 1716<br>Jedn. ewid. Bestwina, Obręb: Janowice                                                                |  | FAZA:<br>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY<br>BRANŻA:<br>ELEKTRYCZNA<br>DATA:<br>05.2017 |                |
| TYTUŁ<br>PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO. RZUT PIWNIC                                                                                                                               |  | SKALA:<br>1:100                                                                           |                |
| PROJEKTANT :<br>mgr inż. Marek Olejarz<br>upr. nr MAP/0141/POOE/06                                                                                                                         |  | SPRAWDZAJĄCY :<br>mgr inż. Eugeniusz Chuderski<br>upr. nr GD-IV-63/487/76                 | RYŚ.NR<br>EL-4 |