

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

**„Dostawa i montaż wyposażenia kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym przy
ul. Dworkowej 3 w Bestwince”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu przetargowym:

Pytanie 1: Chochla - pozycja 41

Proszę o informację jakiej pojemności chochlę Państwo sobie życzą.

Odp. 1:

Zamawiający podał w załączniku nr 5 pojemność chochli, tj. 1,2 l. (+/-2%).

Pytanie 2: Waga pomostowa - pozycja 40

Waga nie może mieć dokładności 10/120g . Wagi o nośności 60 kg mają dokładność 10g. Proszę o poprawę zapisów.

Odp. 2:

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ w pozycji nr 40.

Pytanie 3: Wózek kelnerski - pozycja 16

Czy zamawiający dopuści wózek skręcany o wymiarach zewnętrznych 860 x 540 mm, powierzchnia robocza 800x500 mm.

Odp. 3:

Zamawiający podał wymiar półki (powierzchni roboczej), tj. L=80cm, W=50cm. Wymiary zewnętrzne nie mają znaczenia. Wózek z zapytania spełnia kryteria Zamawiającego.

Pytanie 4: Wilk do mięsa - pozycja 28

Czy zamawiający dopuści wilk który będzie miał lej załadowniczy i głowicę z polerowanego aluminium, pozostałe części obudowy niepolerowana?

Odp. 4:

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ w pozycji nr 28.

Pytanie 5: Piec konwekcyjno parowy- pozycja 3 oraz 4

W urządzeniach tego typu syfon umiejscowiony jest na instalacji odpływowej i wykonuje się go podczas montażu urządzenia i przyłączenia do sieci. Syfon odpływowy nie jest wbudowany w urządzenie lecz przyłączany do urządzenia i ma na celu zatrzymywanie zapachów wydobywających się z kanalizacji. Czy zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odp. 5:

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 5 do SIWZ w pozycjach nr 3 oraz 4.

Pytanie 6: Regał z polietylenu - pozycja 15

Czy zamawiający dopuści regał z polipropylenu o wymiarach 1820 x 610 x 1800.

Odp. 6:

Zamawiający podał wymiary regału, tj. L=180cm, W=61cm, H=180cm (+/-2%). Regał z zapytania spełnia kryteria Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ulega zmianie „Załącznik do umowy – zestawienie sprzętu” – do tabeli wprowadzono dodatkową kolumnę „wartość brutto”.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- strona internetowa zamawiającego (www.bestwina.pl),
- a/a.