

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

**„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej – ul. Dankowickiej w Kaniowie (4448S)
– od skrzyżowania z ul. W. Witosa do skrzyżowania z ul. Św. Floriana”**

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986ze zm.) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu przetargowym:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zapytań dotyczących zamówienia na zadanie pn. Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej – ul. Dankowickiej w Kaniowie, oraz udzielonych odpowiedzi i wprowadzonych zmian w przedmiarze proszę o wyjaśnienie:

W pliku "przedmiar ZMIENIONY - wersja edytowalna" została usunięta poz. czy poz. 102 "Sadzenie drzew i krzewów" 25 szt o której nie było mowy w pytaniach i odpowiedziach.

Natomiast pozostała poz. 98 będąca przedmiotem pytania nr 2 i 3, której zgodnie z odpowiedzią nie należy wyceniać.

Czy pozycja 102 została usunięta omyłkowo zamiast poz. 98 czy też powinny zostać usunięte obie pozycje?

Odp. 1

Zamawiający zamieszcza poprawioną wersję przedmiaru „przedmiar ZMIENIONY 2 – wersja edytowalna”. Usunięto z niej pozycję dotyczącą przebudowy gazociągu, ponownie pojawiła się omyłkowo usunięta pozycja dotycząca sadzenia drzew.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę rur WIPRO żelbetowych o średnicach fi 700mm fi 800mm oraz fi 1000mm na rury o ściankach strukturalnych dwuściennych karbowanych wykonanych z PEHD o sztywności obwodowej SN8 z kielichem łączonych na uszczelkę, z zachowaniem średnic nominalnych podanych w dokumentacji projektowej?

Odp. 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę rur.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- strona internetowa zamawiającego (www.bestwina.pl),
- a/a.