

Bestwina, dnia 23.01.2020r.

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców:

„Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Janowickiej w Janowicach – etap I”

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843) udzielamy wyjaśnień na zadane pytania w postępowaniu przetargowym:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający uzna warunek "Zdolność techniczna lub zawodowa" za spełniony, jeżeli Oferent przedłoży referencję na budowę obiektu kubaturowego wraz z infrastrukturą drogową (chodniki, parkingi oraz drogi w nawierzchni z kostki brukowej) na kwotę wymagana w SIWZ ?

Odp. 1

Odpowiedzi na podobne pytanie udzielono w dniu 20.01.2020 r.:

„Roboty budowlane wykazywane w załączniku nr 6 do SIWZ mogą być częścią większego zamówienia dotyczącego szerszego zakresu robót. Istotne jest, aby wartość robót dotyczących: budowy, przebudowy lub remontu ciągów komunikacyjnych, ulic, chodników lub placów o nawierzchni z kostki brukowej była nie mniejsza niż 1 200 000 zł brutto”.

Pytanie 2:

W Przedmiarze robót pozycje 114-117- z czego wynikają podane wartości ?

114. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki - Analogia humusowanie mechaniczne o gr. 20cm - 13518,55 m²

115. Roboty ziemne z wywozem - 2703,71 m³

Odp. 2

Projektant analizuje obecnie przedmiar robót, ponieważ pozycje te prawdopodobnie zawierają błędy w obliczeniach. Zamawiający zamieści skorygowany przedmiar robót i dodatkowe odpowiedzi niezwłocznie po otrzymaniu wyjaśnień od Projektanta.

Pytanie 3:

Kiedy Zamawiający, udostępni cały projekt do wglądu na BIP ?

Odp. 3

Zamawiający w dniu wszczęcia postępowania przetargowego umieścił na stronie internetowej dokumentację techniczną obejmującą cały zakres przedmiotowego postępowania.

Pytanie 4:

W pozycji 64 i 146 przedmiaru robót dot. umocnienia skarp palisadą prefabrykowaną, wysokość palisady podano: h=0,8m, natomiast w projekcie wysokość palisady wynosi 1m – prosimy o podanie właściwego wymiaru palisady.

Odp. 4

Dla odcinka I chodnika, w pozycji 64 przedmiaru oraz na rysunku 01A podano wysokość h=0,8m i jest ona prawidłowa.


Dla odcinka II chodnika, w pozycji 146 przedmiaru podano wysokość $h=0,8m$, natomiast na rysunku 01B podano wysokość $h=1,0m$. Należy przyjąć w przedmiarze w pozycji 146 wysokość $h=1,0m$.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, że pozycja 133 przedmiaru robót: nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo – piaskowej za zjazdach, ma wartość ujemną.

Odp. 5

W poz. 133 omyłkowo zapisano wartość ujemną. Należy przyjąć wartość dodatnią 239,70 m².

WZ WÓJTA

mgr Arkadiusz
SEKRETARZ GMINY

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy ujawnili się w postępowaniu na ww. zadanie,
- strona internetowa zamawiającego (www.bestwina.pl),
- a/a.